

# ErP Datenblatt

## Wohnraumlüftung



Beschreibung		Werte	
a	Lieferant	Quick Tec GmbH	
b	Modellkennung	QuickAir Wohnraumlüftung	
c	SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch [kWh/m²a]	kalt	-74,592
		durchschnittlich	A -35,772
		warm	-13,534
d	Lüftungstyp	BVU	
e	Art des Antriebes	1,5	
f	Art Wärmerückgewinnungssystem	Regenerativ	
g	Temperaturänderungsgrad $\eta_t$ [%]	0,76	
h	Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]	40	
i	Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) [W]	5,5	
j	Schallleistungspegel $L_{wa}$ [dB(A)]	42	
k	Bezugsluftvolumenstrom [m³/h]	30	
l	Bezugsdruckdifferenz [Pa]	0	
m	SEL [W/m³/h]	0,14	
n	Steuerungsfaktor	1	
o	Innere und äußere Übertragung [%]	0	
p	Mischquote [%]	0	
q	Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige Bitte wechseln / reinigen Sie den Filter regelmäßig, um die Geräteeigenschaften zu erhalten	Steuerung (optische Anzeige)	
r	Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG)	-	
s	Internetadresse	quick-tec.com	
t	Druckschwankungsempfindlichkeit [%]	0,84	
u	Luftdichtheit zw. innen und außen [m³/h]	1,4	
v	Jährlicher Stromverbrauch [kWh/(m²a)]	1,92	
w	Jährliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m²a)]	kalt	79,41
		durchschnittlich	40,60
		warm	18,36